



Sonderfreigabe für die Marke Trevira CS®

Antrags-Nr.: 190563
Freigabedatum: 07.06.2019
Gültig bis: 07.06.2024

Artikel: 760
Einsatzgebiet: Vlies
Flächengewicht (g/m²): 100
laut Kundenangabe
Flächenzusammensetzung: 80% Trevira CS Type 270 / 20% Bico Faser

Der geprüfte Artikel 760 mit der Antragsnummer 190563 erhält die Freigabe für die Marke Trevira CS® für den Einsatz im Innenraum.

Der vorliegende Artikel wurde nach DIN 4102 Teil 1, 6.2 geprüft und erfüllt damit auch die Anforderungen der Brandklasse DIN 4102-B1.

Der Artikel wurde nach der französischen Norm NF P 92-504 (Propagation de flamme) geprüft und erfüllt damit auch die Anforderungen der Klasse M1 nach NF P 92-503, 92-505 und 92-507.

Trevira GmbH
(Dieses Dokument ist ohne Unterschrift gültig.)